



OBSERVAÇÕES

- Ø MÍNIMO É DE 0.95 m
- LARGURA MÍNIMA É DE 0.85m
- Ø MÁXIMO OU LARGURA < 3h (PROFUNDIDADE ÚTIL)
- VOLUME ÚTIL MÍNIMO É DE 1250 LITROS
- CONFORME NBR 7229/93

SOP - SECRETARIA DE OBRA

MUNICÍPIO:

PRANCHA:

DETALHES FILTRO ANAERÓBICO CILÍNDRICO

RESP. TÉCNICO:

*Adriano Valtter Costa*

PRANCHA N°:

1